



ACLARACIÓN 3 (EXPDTE.: EMSFC/2017/00006) – MARCA Y MODELO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PCI DEL TANATORIO SUR

La marca - modelo de los componentes del actual sistema de Protección
Contra Incendios (PCI) del Tanatorio Sur son los siguientes:

- ~ La centralita actual es de la marca Bosch, modelo FP-1200.
- ~ Las centralistas de zona son de la marca Aguilera.
- ~ Los detectores son de la marca Aguilera.

Manuel Sanz
Secretario de la Mesa de Contratación